

ภาคผนวก ง

ข้อมูลดิบของผลการตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไป

ภาคผนวก ง
ข้อมูลดิบของผลการตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไป

ผลการตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปในแต่ละจุดของห้องต่างๆ ภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ผลดังแสดงไว้ในตารางที่ ง.1, ง.2, ง.3, ง.4 และ ง.5 ตามลำดับ

ตารางที่ ง.1 ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ

ห้อง	ผลตรวจวัด (ลักซ์)												จำนวน หลอด ไฟฟ้า (หลอด)	ค่าเฉลี่ย ความเข้ม ของ แสงสว่าง (ลักซ์)
	R1	R2	R3	R4	Q1	Q2	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
1	373	360	357	386	356	213	269	247	353	278	281	254	6	328
2	276	307	275	264	135	130	193	156	240	230	104	130	4	196
3	379	351	269	361	144	160	168	220	382	366	113	161	4	232

หมายเหตุ : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง
 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง
 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง
 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง

ตารางที่ ง.2 ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด

ห้อง	ผลตรวจวัด (ลักซ์)												จำนวน หลอด ไฟฟ้า (หลอด)	ค่าเฉลี่ย ความเข้ม ของ แสงสว่าง (ลักซ์)
	R1	R2	R3	R4	Q1	Q2	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
1	101	118	111	81	94	142	186	190	112	115	83	80	5	111

หมายเหตุ : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง
 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง
 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง
 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง

ตารางที่ ง.3 ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธมงคล

ห้อง	ผลตรวจวัด (ลักซ์)												จำนวน หลอด ไฟฟ้า (หลอด)	ค่าเฉลี่ย ความเข้ม ของ แสงสว่าง (ลักซ์)
	R1	R2	R3	R4	Q1	Q2	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
1	129	138	106	122	85	100	97	97	268	164	112	164	1	116
2	66	105	52	79	107	43	67	53	87	263	66	149	1	91

หมายเหตุ : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง
 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง
 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง
 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง

ตารางที่ ง.4 ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ห้อง	ผลตรวจวัด (ลักซ์)												จำนวน หลอด ไฟฟ้า (หลอด)	ค่าเฉลี่ย ความเข้ม ของ แสงสว่าง (ลักซ์)
	R1	R2	R3	R4	Q1	Q2	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
1	205	254	132	159	192	116	156	118	256	275	157	102	4	170
2	95	98	128	113	74	96	129	114	123	156	104	87	4	101
3	149	141	139	167	102	254	97	105	104	104	118	122	2	146
4	284	275	284	270	241	222	284	263	269	269	287	228	16	267

หมายเหตุ : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง
 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง
 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง
 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง

ตารางที่ ง.5 ผลตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบบริเวณพื้นที่ทั่วไปของห้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน
หนองหัว ดอนบาก

ห้อง	ผลตรวจวัด (ลักซ์)												จำนวน หลอด ไฟฟ้า (หลอด)	ค่าเฉลี่ย ความเข้ม ของ แสงสว่าง (ลักซ์)
	R1	R2	R3	R4	Q1	Q2	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
1	190	182	177	168	285	156	188	161	213	178	214	172	5	192
2	148	149	154	154	123	113	136	147	148	158	129	143	5	141

หมายเหตุ : ค่า R (R1-R4) หมายถึง ส่วนในและกลางห้อง
 ค่า Q (Q1-Q2) หมายถึง กึ่งกลางขอบข้างห้อง
 ค่า T (T1-T4) หมายถึง กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง
 ค่า P (P1-P2) หมายถึง มุมห้อง